

KOMUNIKAT o jakości wody

Saunapark Platinium ul. Reymonta 22, z dnia 4.08.2025 r.

Niecki Basenowe

Basen rekreacyjny	Basen do schładzania	Jacuzzi I
Woda w niecce spełnia wymagania Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dn. 9.11.2015 r, w sprawie wymagań jakim powinna odpowiadać woda na pływalniach	Woda w niecce spełnia wymagania Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dn. 9.11.2015 r, w sprawie wymagań jakim powinna odpowiadać woda na pływalniach	Woda w niecce spełnia wymagania Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dn. 9.11.2015 r, w sprawie wymagań jakim powinna odpowiadać woda na pływalniach, za wyjątkiem ogólnej liczby mikroorganizmów

Jacuzzi II	Niecka Kneippa I	Niecka Kneippa II
Woda w niecce spełnia wymagania Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dn. 9.11.2015 r, w sprawie wymagań jakim powinna odpowiadać woda na pływalniach, za wyjątkiem ogólnej liczby mikroorganizmów	Woda w niecce spełnia wymagania Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dn. 9.11.2015 r, w sprawie wymagań jakim powinna odpowiadać woda na pływalniach, za wyjątkiem ogólnej liczby mikroorganizmów	Woda w niecce spełnia wymagania Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dn. 9.11.2015 r, w sprawie wymagań jakim powinna odpowiadać woda na pływalniach

W natrysku w szatni damskiej, punkt czerpalny- prysznic 2 od strony hali basenowej oraz w natryskach w szatni męskiej, punkty czerpalne- prysznic 2 i 4 od strony hali basenowej, stwierdzono przekroczenia wymagań dotyczących obecności bakterii Legionella w stopniu wysokim. Podjęto działania naprawcze zmierzające do redukcji liczby bakterii Legionella sp. Poniżej 100 j.t.k. w 100ml wody.